



Prüfung von
Wohnungslüftungsgeräten
mit Wärmerückgewinnung

 **itho daalderop**
Climate for life

**Kwaliteitsverklaring
(Gelijkwaardigheidsverklaring)
rendement warmteterugwinapparaat
t.b.v. berekeningen NEN 8088-1**
Energieprestatie voor woningen en woongebouwen
-bepalingsmethode-

Door TZWL e.V. in opdracht van Itho Daalderop b.v. rendement vastgesteld volgens de norm NEN 5138-2004 Warmteterugwinning in gebouwen – Rendementsbepaling WTA individuele ventilatie-systemen-

Fabrikaat/merk	: Itho Daalderop b.v.
Type	: Itho HRU-150
Serienr.	: MPR –MC 6156653
Bouwjaar	: 2013
η_{WTW}	: 90,9 % (gemeten rendement)
η_{WTW}	: 90,9 % (rekenwaarde NEN 8088-1)
$P_{el;venz}$: 30,4 W (elektrisch vermogen ventilatoren)
P_{el}	: 35,1 (elektrisch vermogen totaal)

Datum : 19.05.2014
Plaats : Dortmund

Ondertekening

Meetresultaten zijn vermeld in rapport „Prüfbericht“.


EUROPÄISCHES TESTZENTRUM FÜR
WOHNUNGSLÜFTUNGSGERÄTE E.V.