

Kwaliteitsverklaring
Rendement warmteterugwinapparaat
t.b.v. berekeningen NEN 8088 / NEN 7120
Energieprestatie voor woningen en woongebouwen
-bepalingsmethode-

Door Itho Daalderop is het rendement, opgenomenvermogen en het elektrisch vermogen inclusief vorstbeveiliging vastgesteld volgens de norm NEN 5138-2004 Warmteterugwinning in gebouwen - Rendementsbepaling WTA voor individuele ventilatiesystemen.

fabrikaat/merk : Itho Daalderop
type : HRU ECO 350
bouwjaar : 2018
qv-lucht_max : 350 m³/h
qv-lucht_nom : 210 m³/h (60% van qv-lucht_max)

η WTW : 94,3 [%]

Pel;vent : 46,7 [W]

Pel : 47,8 [W] (elektrisch vermogen inclusief vorstbeveiliging volgens vorstbeveiligingsregime 2)

Datum: 27 Maart 2018
Plaats: Tiel

Ondertekening:



Coen Schut
Innovatie manager ventilatie

Onderbouwingen zijn vermeld in rapport TNO 2018 R10126 d.d. Februari 2018 en Itho Daalderop Rapport: Onderbouwing HRU ECO 350 Kwaliteitsverklaring d.d. 2018-03-27.